

**План по устранению (исполнению) нарушений, предписаний выявленных в ходе проверки надзорных органов в образовательных учреждениях  
Сухобузимского района на 01.04.2022**

№	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению	Ответственные	Дата	Выполненные мероприятия, дата
<b>Предписание Роспотребнадзора №6699 от 28.03.2022</b>					
1.	<p>Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания, обучения, что подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы №122-359 от 04.03.2022 г. Не обеспечена целостность внутренней отделки потолка без дефектов и повреждений, следов протекания, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещении игровой группы «Кораблик», что противоречит требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Направлена заявка на смету Начальнику АХО Моисеевой Т.Ю 04.04.2022 г.</p>	<p>Пашкеева О.Г</p>	<p>Бюджет исполнено по мере выделения денежных средств</p>	<p>-</p>
1.	<p>Не обеспечена возможность проведения проветривания помещений в любое время года, остекление окон выполнено не из цельного стекла. Допускается наличие трещин стекла, чистка оконных стекол затруднена в помещениях приемной, игровой, спальные группы «Кораблик», приемной групп «Мультишки», «Почемучки», комнаты природы, ИЗО-студии, музыкального зала, кабинета логопеда, заведующего, что не соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Направлена заявка на смету Начальнику АХО Моисеевой Т.Ю 04.04.2022 г.</p>	<p>Пашкеева О.Г</p>	<p>Бюджет исполнено по мере выделения денежных средств</p>	<p>-</p>
2.	<p>Допускается использование мебели, имеющей покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, а именно в помещении приемной группы «Почемучки» кабинки для раздевания детей имеют дефекты и сколы, что не соответствует требованиям п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Написано ходатайство в УО бюджет направлено 12.04.2022 г</p>	<p>Пашкеева О.Г</p>	<p>Бюджет исполнено по мере выделения денежных средств</p>	<p>-</p>

<p>организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>			
<p>3. Измеренные уровни искусственного освещения в игровой Подготовительной группы «Кораблик» не соответствует установленному гигиеническому нормативу, а именно измеренные уровни искусственного освещения в помещении игровой подготовительной группы «Кораблик» составили 272-295 лк при нормативе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» подтверждается, протоколом Измерений физических факторов неионизирующей природы №122-359 от 04.03.2022 г</p>	<p>Направлена заявка на смету Начальнику АХО Моисеевой Т.Ю 04.04.2022 г.</p>	<p>Пашкеева О.Г</p>	<p>Бюджет исполнено по мере выделения денежных средств</p>

Заведующий \_\_\_\_\_



Слепова Л.К.